



Nybøl Vandværk

Bispevænget 42, Nybøl
6400 Sønderborg

Att.: Torben Moos

Registrernr.: T01983
Kundenr.: 07318
Ordrenr.: 816838
Prøvenr.: 23074724

Modt. dato: 2010.01.12

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Nybøl Vandværk
Bispevænget 42, Nybøl, 6400 Sønderborg
Prøvested.....: **Nybøl Vandværk Ledningsnet - V20000600/4533000699**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Stenderup 40, bryggers**
Prøveudtagning...: 2010.01.12 kl. 11:05
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (IHA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.01.13 kl. 02:01 - 2010.01.18

Prøvenr.: 23074724
Prøve ID:
Prøvemærke:

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

Coliforme bakterier 37 °C	6§ Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	18 Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010 mg/l	0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	5.2 gr. C	DS2250	
pH	7.3 pH	7.0-8.5 DS 287:1978	5
Ledningsevne	60 mS/m	>30 DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.0 mg/l	> 5 DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sønderborg Kommune, Natur og Miljø, Rådhusvej 10, 6400 Sønderborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

18. januar 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.